

Утверждаю

Директор школы:

М.А. Полягалова

«31» августа 2020 года



### Режим проветривания кабинетов

В период карантинных мероприятий сквозное проветривание учебных кабинетов проводится после каждого урока в зависимости от температуры наружного воздуха

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °C	Длительность проветривания помещения, мин	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4—10	25—35
От +5 до 0	3—7	20—30
От 0 до -5	2—5	15—25
От -5 до -10	1—3	10—15
Ниже -10	1—1,5	5—10